HERSTELLERERKLÄRUNG

betrifft Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95)

Wir: AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Lindenstraße 20
74363 Güglingen
Germany

erklären, dass unsere Kontaktmanometer der Typen:

RF50 RK – D302 und D312
mit den Zeichnungs-Nummern:
a50a48, a50a49, a50r54, a50r55, a50r56, a50r57, a50r58

bei bestimmungsgemäßer Verwendung und beim Betrieb an eigensicheren Stromkreisen nach EN 50020 in der EX-Schutz Zone 2 eingesetzt werden können.

30.07.2008
Datum

Dr. Aldinger
Geschäftsführer Technik

AFRISO EURO-INDEX Lindenstr. 20 • 74363 Güglingen
Tel. (0 71 35) 1 02-0 • www.afriso.de